

Apmaiņas piedāvājums no Wilo

Esošais Sūknis Dziļurbums

| | | | |
|--------------------|----------|---------------------|---------|
| Ražotājs | Pedrollo | Caurules pieslēgums | Rp 80 |
| Produkta nosaukums | 6HR 44/6 | Elektropieslēgums | 3x400 V |

Dziļurbums Standard

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Produkta nosaukums | Xiro SPI6.45-06 | Caurules pieslēgums | Rp 100 |
| Artikula Nr. | 6073571 | Elektropieslēgums | 3x400 V |
| | | Nominālā jauda P2 | 9.3 kW |

Komentāri

Iespējamās izmaiņas uzstādīšanā, nomaiņas sūknim ir novirzīts savienojuma diametrs.

Svarīgi zināt!

Lūdzu ņemt vērā, ka piedāvātais sūknis ne vienmēr precīzi atbilst vecajam:

- ražība, tehniskie dati un materiālu specifikācija
- savienojumu un uzstādīšanas izmēri
- kontroles funkcijas un iekārtas

Ja jums rodas šaubas par pareizu aizvietošanu lūdzu vienmēr sazināties ar Wilo klientu servisu